

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение
(наименование территориального органа МЧС России)

«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

тел.(факс): (34342) 2-68-00; UGPS6@mail.ru

Отдел Федерального Государственного пожарного надзора

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

тел.(факс): (34342) 2-68-04; OGP.N.UGPS6@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора юридического лица, индивидуального
предпринимателя

г. Лесной
(место составления акта)

“ 27 ” апреля 20 18 г.
(дата составления акта)
12 часов 00 мин
(время составления акта)

№ 22

По адресу/адресам: Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского, 18
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) о проведении внеплановой выездной проверки
от 30.03.2018г. № 22
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта защиты - здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 71», расположенного по адресу: Свердловская
область, г. Лесной, ул. Белинского, 18 используемого (эксплуатируемого) Муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №
71» (МБОУ СОШ № 71) в процессе осуществления своей деятельности

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


“ 17 ” апреля 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 180
“ 27 ” апреля 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 60

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Отделе ГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) 10.04.2018 г.  директор МБОУ СОШ № 71 И.А. Приходько
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Абрамуков Александр Викторович – заместитель

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица

главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС

(должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются

России» по пожарному надзору

фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Широкова Ирина Анатольевна – заместитель

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица

директора МБОУ СОШ № 71 АХР

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Здание МБОУ СОШ № 71 назначение: учебно – образовательное. Общая площадь: 4174,4 кв.м. Этажность здания: 4. Подземная этажность: подвал. В здании МБОУ СОШ № 71 по ул. Белинского, 18 за последние 3 года капитальный ремонт, реконструкция здания, помещений, перепланировки не проводились. Капитальный ремонт проведен в 2005 году. Косметический ремонт осуществляется ежегодно, в период летних каникул.

Договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ заключен с ООО «Рубеж». Эксплуатационный журнал по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, акты проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации в наличии.

Имеются акты проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий деревянных конструкций чердачного помещения и текстильных тканевых покрытий – одежда сцены от 09.06.15 г., и протокол испытания наружных пожарных лестниц от 26.06.13 г. № 20.

Помещения школы оборудованы огнетушителями ОП-4 (паспорта на огнетушители, инструкция по применению и техническому обслуживанию огнетушителей в наличии).

Имеются расчеты категории по взрывопожарной и пожарной опасности для помещений: склад лыж № 023, склад № 1, лаборантской физики (каб. № 301), склада зам. директора АХЧ, лаборатории химии (каб. № 401).

Актальный зал и спортивный зал в здании лицея размещены на четвертом этаже здания III степени огнестойкости в нарушение п. 1.16 СНИП 2.08.02–89 «Общественные здания и сооружения». Мероприятия по устранению вышеуказанных нарушений необходимо предусмотреть при проведении капитального ремонта здания.

1) выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Пожарная безопасность объекта защиты – здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 71» расположенного по адресу: ул. Белинского, 18 используемого (эксплуатируемого) МБОУ СОШ № 71 в процессе осуществления своей деятельности, на момент проверки считается обеспеченной, так как выполняются условия: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ (в ред. № 117-ФЗ от 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

2) выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. На объекте защиты организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены. Руководителем утверждена инструкции о мерах пожарной безопасности, которая разработана в соответствии с требованиями раздела XVIII «Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Планы эвакуации людей

при пожаре с обозначением мест хранения первичных средств пожаротушения имеются. Знаки пожарной безопасности с обозначением мест размещения пожарной техники в наличии. Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны, знаки, обозначающие пути эвакуации в помещениях школы в наличии.

3) наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции. На объекте защиты определен порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума и назначены ответственные лица за их проведения. Имеются программы противопожарных инструктажей, пожарно-технического минимума. Журнал проведения противопожарных инструктажей с отметками о прохождении противопожарных инструктажей имеется. Протоколы прохождения пожарно-технического минимума для категорий лиц, которые проходят пожарно-технический минимум, как с отрывом, так и без отрыва от производства предоставлены. Пожарно-технический минимум у руководителя и лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта защиты, лиц ответственных за проведения инструктажей в области пожарной безопасности пройден. Знание требований пожарной безопасности в пределах своих компетенции. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

4) готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара.

На объекте защиты инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре имеется. При проведении плановой выездной проверки с лицами, осуществляющими деятельность на объекте защиты, был проведен инструктаж в области пожарной безопасности, в том числе на объекте, в быту, в лесу и по действиям людей в случае пожара с охватом 7 человек. Так же года была проведена проверка знаний по действиям персонала в случае пожара на оценку «удовлетворительно».

5) правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов. Противопожарный режим на объекте защиты обеспечен. Правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций установлены в имеющейся на объекте инструкции по пожарной безопасности.

6) создание и содержание подразделений пожарной охраны в соответствии с установленными нормами: не требуется.

7) наличие лицензии у юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности: работы подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности выполнены ООО «Рубеж» лицензия № 4-Б/006610.

8) наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических регламентов: производство, поставка, реализация продукции подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности не производится.

9) соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации: соответствует.

10) наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними: не требуется.

11) выполнение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии продукции, являющейся объектом технического регулирования) и правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности: не производятся и не реализуются.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Нарушений требований ПБ не выявлено. | | |

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 22 от 30.03.2018 г., уведомление от 05.04.2018 года № 30-34/6-8-27, копии документов по проверке согласно уведомления

Подписи лиц, проводивших проверку: Абрамуков А.В. - заместитель главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Приходько И.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица)

директор
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“28” 04 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)