



ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  
(ФМБА России)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №91  
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО  
АГЕНТСТВА

(Межрегиональное управление №91 ФМБА России)

624200 Свердловская область город Лесной  
улица Гоголя 10

тел. 8 (34342) 2-69-36 факс 2-69-37, 2-69-38

E-mail: [ru91@fmbamail.ru](mailto:ru91@fmbamail.ru)

25.03.2016 г. № 01-26/21-п

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Свердловская область,  
город Лесной,  
улица Белинского, 18

Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное  
учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа  
№71»

Директору

И. А. Приходько

об устранении выявленных  
нарушений санитарно-  
эпидемиологических требований

#### ПРЕДПИСАНИЕ

При ответе ссылаться на наш исх. №

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края, Мирошкин Евгений Алексеевич, рассмотрев акт по результатам плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №71» (далее по тексту – школа №71) от 25 марта 2016 года №04д-42п, установил:

в ходе проведения плановой выездной проверки школы №71 в период с 01 марта 2016 года по 25 марта 2016 года специалистами Межрегионального управления №91 ФМБА России выявлены нарушения санитарного законодательства Российской Федерации:

- в учебных кабинетах №№13, 19, 20, 23, 26, 28, 32, 35, 38, 40, медицинском кабинете школы №71 коэффициент пульсации освещенности превышает нормируемый показатель в 2,7-5,1 раза, что подтверждается протоколом ФГБУЗ ЦГиЭ №91 ФМБА России измерений параметров искусственного освещения от 16 марта 2016 года № П90 (входящий №499 от 23 марта 2016 года), аттестат аккредитации «Системы» №ГСЭН.RU.ЦОА.3.36 от 31 октября 2011 года), что является нарушением требований пункта 3.3.1. раздела III, таблицы №2 (пункты 33, 35, 173) санитарных правил и норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; пункта 6.14. раздела VI санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

С целью устранения выявленного нарушения санитарного законодательства Российской Федерации, улучшения качества световой среды, оптимизации условий обучения и труда обучающихся и персонала школы №71, руководствуясь статьями 11, пунктом 1 статьи 28, пунктом 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пунктом 3.3.1. раздела III, таблицей №2 (пункты 33, 35, 173) санитарных правил и норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; пунктом 6.14. раздела VI санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», пользуясь правами, предусмотренными пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

#### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. **В срок до 01 марта 2017 года** привести коэффициент пульсации освещенности в учебных кабинетах №№13, 19, 20, 23, 26, 28, 32, 35, 38, 40, медицинском кабинете школы №71 в соответствии с требованиями пункта 3.3.1. раздела III, таблица №2 (пункты 33, 35, 173) санитарных правил и норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; пункта 6.14. раздела VI санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

**Основание:** статьи 11, пункты 1 статьи 28, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункт 3.3.1. раздела III, таблица №2 (пункты 33, 35, 173) санитарных правил и норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; пункт 6.14. раздела VI санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

2. В целях оценки эффективности проведенных мероприятий **в срок до 15 марта 2017 года** организовать проведение измерений коэффициента пульсации освещенности в учебных кабинетах №№13, 19, 20, 23, 26, 28, 32, 35, 38, 40, медицинском кабинете школы №71.

**Основание:** статья 11, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункты 1.5., 2.8. санитарно-эпидемиологических правил СП санитарно-эпидемиологических правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

3. Для осуществления контроля исполнения данного предписания **в срок до 22 марта 2017 года** представить в Межрегиональное управление №91 ФМБА России информацию (копию протокола измерений коэффициента пульсации освещенности), подтверждающую выполнение пунктов №1 и №2 настоящего предписания.

Ответственность за выполнение данного предписания возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №71» и директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №71» Приходько Ирину Александровну.

**Одновременно разъясняю**, что невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор (контроль), является нарушением части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ и влечёт за собой наложение административного штрафа.

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа.

Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края



Е. А. Мирошкин

И. А. Шевченко,  
☎8(34342) 2-69-46

Предписание получил (а):

директор (должность) | И.А. Приходько (подпись) | Приходько И.А. (фамилия, имя, отчество)  
в \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. « 25 » марта 20 16 г